

Station d'épuration du Laboratoire Pasquier à Domazan (30) Station neuve Mise en service : 2006

INTERVENANTS

Maître d'Ouvrage :
Laboratoire PASQUIER
Maître d'œuvre :
SOGREAH DARAGON
Concepteur/constructeur :
TERNOIS
Génie civiliste
SCV

MONTANT DU MARCHÉ

Total : **520 000 €uros HT**
Equipements : 520 000 €uros HT



FILIERES

TRAITEMENT DE L'EAU

Refoulement des eaux usées
Bassin tampon
Méthaniseur
Finition aérobie SBR '2 x 80 m³ enterrés)

TRAITEMENT DES BOUES

Lits de roseaux

TRAITEMENT DES ODEURS

Désodorisation sur charbon actif

DONNEES TECHNIQUES

Charges à traiter		Rejet
Débit journalier	120 m ³ /j	100 mg/l 300 mg/l 100 mg/l
Débit de pointe	50 m ³ /h	
DBO ₅	450 kg/j	
DCO	800 kg/j	
MES	75 kg/j	

